



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน

เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนนว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวถนน เพื่อเป็นการปกป้องรักษา สภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน ลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียและด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และ มาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลหัวถนน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลหัวถนนต่อไป



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลหัวถนน โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหัวถนน และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงออกเทศบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวถนน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลหัวถนน ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทั้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

/ให้เจ้าของ...

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนนรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชัยศักดิ์ บุณเจริญกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

อนุมัติ/เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ศราวุธ กรจิระเจริญ)

นายอำเภอพนัสนิคม

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อ خروج ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม บดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราย ที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

/๑.๒.๕ การต่อ...

๑.๒.๕ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็ม พ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสา เข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็น ฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง ให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำที่ไหลผ่านตะแกรง ลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้นาน้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ซม.

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือเศษขยะให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน


๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ติดกรองไว้ให้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ


๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อที่ ๖ ถีขึ้นมากกว่าเดิม



บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุ ไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตร ไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
1) อาคารอยู่อาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน 50 ตร.ม. 51 – 100 ตร.ม. 101 – 200 ตร.ม. 201 – 500 ตร.ม. 501 – 1,000 ตร.ม. 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป	50 100 250 500 750 1,000	0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00
2) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ไม่เกิน 200 ตร.ม. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือ พักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ตั้งแต่ 201 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 600 ตร.ม. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือ พักอาศัย แต่ละคูหาที่สูงเกิน 3 ชั้น	800 1,400 1,500	0.80 1.40 1.50
3) อาคารสาธารณะ/อาคารพักอาศัยรวมพื้นที่อาคาร ไม่เกิน 200 ตร.ม. 201 – 500 ตร.ม. 501 – 1,000 ตร.ม. 1,001 – 3,000 ตร.ม. 3,000 ตร.ม. ขึ้นไป	1,000 1,200 1,500 2,000 2,500	1.00 1.20 1.50 2.00 2.50

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวถนน

ที่ ๕๖๗๐๔/๔๗

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยได้จัดทำตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล และแบบแปลนบ่อดักไขมันสำหรับครัวเรือนและสถานประกอบการให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน และได้มีการชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน (ความละเอียดแจ้งแล้ว) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการระยะแรกเวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ดังนี้

๑.๑ ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น ของหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุดที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/ว ๓๖๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑.๒ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ดังนี้

(๑) โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

(๒) ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา

๑.๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๒.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐

- มาตรา ๖๐ “เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย

ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท”

๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

- มาตรา ๙ “..ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐...”

(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/- มาตรา ๑๐...


- มาตรา ๑๐ "... (๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติตามข้อ (๒) ให้มีผลบังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี..."

๒.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เห็นควรดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- เห็นชอบ



(นายชัยภัทร อภิชัยธนวงศ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหัวถนน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชัยศักดิ์ บุณเจริญกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



คำสั่งเทศบาลตำบลหัวถนน

ที่ ๒๓๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลหัวถนน

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนนว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวถนน และตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. นายชัยศักดิ์ บุรณเจริญกิจ	นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายชัยภัทร อภิชัยธนวิฏ	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหัวถนน	คณะกรรมการ
๓. นายวชิรวิทย์ วิไลพันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นายพิเชษฐ์ บุรณเจริญกิจ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นายชุมพล ทองระอา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๖. นางสาวศศิวิมล เจียมจันทร์	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายพงษ์กร เอนก	คนงานทั่วไป	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพื่อบังคับใช้กับผู้ปลูกอาคารในเขตเทศบาลตำบลหัวถนน แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยศักดิ์ บุรณเจริญกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวถนน (ชั้น ๒)

ผู้เข้าประชุม

๑. นายวิชิต	พิมกิ
๒. นายเนรมิต	สืบแก้ว
๓. นายสันติ	ศรีสุข
๔. นายนิก	นาทรัพย์
๕. นางสาวสมณฑา	ศิริรักษ์
๖. นายพันทิพย์	มุกดา
๗. นายเฉลิมชาติ	ระยับ
๘. นายรัฐพงศ์	ข้างกู๋
๙. นายสมคิด	ศรีรัตน์
๑๐. นายบุญส่ง	ประสาททอง
๑๑. นายจิรพงศ์	เหลื่องอ่อน
๑๒. นายสายัณห์	จันทรอด
๑๓. นายชัยภัทร	อภิชัยธนวัฏ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เขต ๒
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ผู้ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยศักดิ์	บุรณเจริญกิจ
๒. นายพนนต์	อนันต์
๓. นายสายยัน	จันทนา
๔. นายสมนึก	จิรภาส
๕. นายจักรกิต	สิงห์กา
๖. นางสาวสุตินันท์	นันทะ
๗. นางพรสวรรค์	แซ่ตั้ง
๘. นายชุมพล	ทองระอา
๙. นายวชิรวิทย์	วิไลพันธุ์
๑๐. นายพิเชษฐ์	บุรณเจริญกิจ
๑๑. นางประดับ	แพงพงษ์
๑๒. นางสาวรัชณี	ข้างกู๋
๑๓. นายสุธิพรรณ	เมืองพงษา

ประชาชนขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม

-ไม่มี-

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้ว่าการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจิต พิมกิ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายวิจิต พิมกิ

- แจ้งเรื่องข้าราชการโอนย้าย จำนวน ๒ ราย ได้แก่

ประธานสภาฯ

๑. นางสาวสุตินันท์ นันรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดการพสินธุ์ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๒. นายสุธิพรรณ เมืองพงษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ย้ายมาจากเทศบาลเมืองพนสนิมคม อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

- ขอให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ นักสันทนการชำนาญการ กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ

นางสาวสุตินันท์ นันรัมย์

- ขอขอบคุณ ทต.หัวถนน ที่รับโอนย้ายให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หน.สำนักปลัดเทศบาล

ณ ทต.หัวถนน ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่าน โดยผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าของเทศบาลตำบลหัวถนนต่อไป

นายสุธิพรรณ เมืองพงษา

- ขอขอบคุณ ทต.หัวถนน ที่รับโอนย้ายให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หน.สำนักปลัดเทศบาล

ณ ทต.หัวถนน ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่าน โดยผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าของเทศบาลตำบลหัวถนนต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวิจิต พิมกิ

- ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในส่วนที่ท่านได้นำเสนออภิปรายถูกต้องหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการแก้ไขต่อไป

นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน

- มีท่านใดจะให้แก้ไขบันทึกการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ที่ประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับรอง จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิจิต พิมกิ

๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ประธานสภาฯ

๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยภัทร อภิชัยธนวัฏ

- ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เลขานุการสภาฯ

หลักการ โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน ว่าด้วยการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง

บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุม

จำกัด ดูแลการติดตั้ง บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขต

(นายชุมพล ทองระอา)

เทศบาลตำบลหัวถนน เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน ลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียและด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลหัวถนน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลหัวถนน ต่อไป

ขอให้ ผอ.สาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายชุมพล ทองระอา
ผอ.สาธารณสุขฯ

- ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับกักตุนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลหัวถนน โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหัวถนน และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงออกเทศบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวถนน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวถนน

สำเนาถูกต้อง

(นายชุมพล ทองระอา)

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลหัวถนน ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหาอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐.- บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐.- บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการ

ติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงาน...

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบ่ออัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด $\varnothing$ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐x๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

สำเนาถูกต้อง

(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/๑.๒.๓ เทศคอนกรีต...

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีต หุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นาวางขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดย ตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอยต่อตาม รูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำ การเจดต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน ท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้ง ที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่ เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออก จากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือ ขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิต ตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้า ท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับ ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่น พอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้น ที่ อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดัก ไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อ คอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

สำเนาถูกต้อง

(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/๒.๒.๔ ประกอบแบบ...

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อดักแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ขากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำที่ไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันน้ำลงสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถกดออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดัก

ไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้า

มาในบ่อดักไขมัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/๖.ต้องหมั่นดัก...

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่
ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน
หรือเป็นคราบ ต้องทำตามข้อที่ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุ ไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตร ไม่น้อยกว่า (ลิตร)
๑) อาคารอยู่อาศัย		
พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.	๕๐	๐.๐๕
๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม.	๑๐๐	๐.๑๐
๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม.	๒๕๐	๐.๒๕
๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.	๕๐๐	๐.๕๐
๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๗๕๐	๐.๗๕
๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๑,๐๐๐	๑.๐๐
๒) ห้องแถวหรือตึกแถว		
- ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ พาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้น รวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	๘๐๐	๐.๘๐
- ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ พาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้น รวมกันแต่ละคูหาตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม.	๑,๔๐๐	๑.๔๐
- ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ พาณิชย์หรือพักอาศัย แต่ละคูหาที่สูงเกิน ๓ ชั้น	๑,๕๐๐	๑.๕๐
๓) อาคารสาธารณะ/อาคารพักอาศัยรวมพื้นที่ อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	๑,๐๐๐	๑.๐๐
๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.	๑,๒๐๐	๑.๒๐
๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐	๑.๕๐
๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐	๒.๐๐
๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๒,๕๐๐	๒.๕๐

นายวิเชต พิมก

ประธานสภาฯ

นายนิกร นาทรัพย์

สมาชิกสภา เขต ๑

นายชุมพล ทองระอา

ผอ.สาธารณสุขฯ



(นายชุมพล ทองระอา)

- ตามที่ ผอ.สาธารณสุขฯ ขี้แจงรายละเอียดไปนั้น มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่

- การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอสอบถามว่า ต้องจัดทำในชุมชน หรือ
ร้านค้า หรือทาง ทต.หัวถนน ทำเป็นตัวอย่างก่อน

- ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๑๓๘ ลงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะร้านอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการดำเนินการ และโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาลและเมือง พัทธด้วย กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียได้ ให้รายงานอำเภอพร้อมแจ้งเหตุผลต่อไป

นายวิชิต พิมกิ
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นด้วยขอให้งมมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

นายวิชิต พิมกิ
ประธานสภาฯ

๓.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯแจ้งรายละเอียด ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายชัยภัทร อภิชัยธนวิฏ
เลขานุการสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตามแบบและวิธีการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

นายวิชิต พิมกิ
ประธานสภาฯ

- ต่อไปขอเชิญนายชัยศักดิ์ บุณณเจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน นำเสนอร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น

นายชัยศักดิ์ บุณณเจริญกิจ
นายก ทต.หัวถนน

- เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน บัดนี้ ถึงเวลา ที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหัวถนน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลหัวถนนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวถนน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป

นายชัยภัทร อภิชัยธนวิฏ
เลขานุการสภาฯ

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๖,๒๐๖,๗๕๖.๑๕ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘๕,๖๔๕,๐๕๗.๙๘ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๖,๑๖๓,๐๙๖.๕๓ บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/๑.๑.๔ รายการ...

๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ
รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๗,๔๗๗,๕๒๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑) รายรับจริง จำนวน ๔๘,๒๙๓,๑๖๑.๖๕ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๑,๔๒๐,๑๗๓.๖๙ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๔๗๒,๐๘๖.๑๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑๔๔,๑๑๙.๙๔ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน ๖๗,๖๑๕.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๓๕,๗๓๖.๗๕ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๘,๕๔๘,๒๕๗.๑๗ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๗,๖๐๔,๑๗๓.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๖,๕๓๖,๙๓๖.๙๑ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๑๑,๓๙๑,๘๒๙.๔๖ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๙,๓๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๗,๔๓๐,๑๔๔.๙๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๖,๐๘๓,๖๖๔.๕๕ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน ๗,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๗,๔๗๗,๕๒๐.๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง



/รายรับ...


(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑,๕๒๐,๑๗๓.๖๙	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๒๗,๐๘๖.๑๐	๕๒๕,๕๐๐.๐๐	๔๘๑,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๔๔,๑๑๙.๙๔	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๖๗,๖๑๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๕,๗๓๖.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๒,๐๙๔,๗๓๕.๔๘	๒,๓๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๔๐๙,๕๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๘,๕๔๙,๒๕๗.๑๗	๒๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๓๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘,๕๔๙,๒๕๗.๑๗	๒๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๓๗๑,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๗,๖๐๔,๑๗๓.๐๐	๑๘,๗๖๓,๕๐๐.๐๐	๑๘,๑๖๐,๕๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๖๐๔,๑๗๓.๐๐	๑๘,๗๖๓,๕๐๐.๐๐	๑๘,๑๖๐,๕๐๐.๐๐
รวม	๔๘,๒๔๘,๑๖๘.๖๕	๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๔๑,๐๐๐.๐๐

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๑,๓๙๑,๘๒๙.๔๖	๑๒,๘๙๗,๙๔๙.๐๐	๑๔,๒๗๔,๖๗๐.๐๐
งบบุคลากร	๙,๓๖๔,๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๙๑,๒๘๖.๐๐	๑๘,๓๙๒,๗๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗,๔๓๐,๑๔๔.๙๐	๑๑,๕๖๕,๙๖๕.๐๐	๙,๘๑๙,๘๑๐.๐๐
งบลงทุน	๖,๐๘๓,๖๖๔.๕๕	๔,๘๕๖,๒๐๐.๐๐	๔,๔๒๓,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๒๖๗,๑๙๘.๐๐	๒,๕๘๘,๖๐๐.๐๐	๔,๐๓๐,๘๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๓๖,๕๓๖,๙๓๖.๙๑	๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๔๑,๐๐๐.๐๐

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหัวถนน และโดยอนุมัติของนายอำเภอพนัสนิคม รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

/ข้อ ๑ เทศบัญญัติ...

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๙๔๑,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๙๔๑,๐๐๐.- บาท โดยแยก รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓,๐๓๗,๖๘๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๘๕,๗๕๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๗,๖๗๙,๘๙๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๓,๐๕๑,๗๘๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๙๘,๕๖๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๔๓๑,๔๔๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๑๐๙,๙๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘,๖๕๔,๑๔๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๔๘๗,๒๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๔,๒๗๔,๖๗๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๕๐,๙๔๑,๐๐๐.๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
-	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๐.๐๐

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

(นายชุมพล ทองระอา)

/ข้อ ๗ ให้นายก...

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้ส่งให้กับทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทุกท่านคงได้ศึกษารายละเอียดมาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งก็ขอเชิญให้ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมกันอีกครั้งครับ
- ที่ประชุม - ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- นายวิจิต พิมกิ - ขอเชิญสมาชิกร่วมกันอภิปรายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่นายกเทศมนตรีได้เสนอมาครับ
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- นายวิจิต พิมกิ - ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ขอมติในที่ประชุมเพื่อรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑
- มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- นายวิจิต พิมกิ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณที่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมขอยืนยันว่า ทางเทศบาลตำบลหัวถนน จะดำเนินใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องชาวตำบลหัวถนน
- นายวิจิต พิมกิ - ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่สภาเทศบาลตำบลหัวถนนได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วนั้น จะต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้นก็ขอให้ที่ประชุมเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
- นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน
- สมาชิกสภา เขต ๒ - ผู้รับรองคนที่ ๑. นายเนรมิต สืบแก้ว
๒. นายเฉลิมชาติ ระยัย
- นายวิจิต พิมกิ - ให้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
- ประธานสภาฯ - ไม่มี
- ที่ประชุม - ไม่มี
- นายวิจิต พิมกิ - เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวน ๓ ท่าน ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
- ประธานสภาฯ - ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ขอให้ที่ประชุมเสนอเข้ามา
- นายสันติ ศรีสุข - เสนอ นายเฉลิมชาติ ระยัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
- สมาชิกสภา เขต ๑

(นายชุมพล ทองระอา)

/นายวิจิต...

นายวิจิต พิมภิ
ผู้รับรอง

- ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายสมคิด ศรีรัตน์
- ๒. นายบุญส่ง ประสาททอง

นายวิจิต พิมภิ
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๑ คือ นายเฉลิมชาติ ระยั๊บ
- ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๒ ขอให้ที่ประชุมเสนอเข้ามา

นายรัฐพงศ์ ช่างภู
สมาชิกสภา เขต ๒

- เสนอ นายเนรมิต สืบแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒

นายวิจิต พิมภิ
ผู้รับรอง

- ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
- ผู้รับรองคนที่ ๑. นายพันทิพย์ มุกดา
- ๒. นายสายัณห์ จันทรอด

นายวิจิต พิมภิ
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๒ คือ นายเนรมิต สืบแก้ว
- ต่อไปเราจะเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๓ ขอให้ที่ประชุมเสนอเข้ามา

นายเนรมิต สืบแก้ว
สมาชิกสภา เขต ๑

- เสนอ นายรัฐพงศ์ ช่างภู เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๓

นายวิจิต พิมภิ
ผู้รับรอง

- ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
- ผู้รับรองคนที่ ๑. นางสาวสุมนทรา ศิริรักษ์
- ๒. นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน

นายวิจิต พิมภิ
ประธานสภาฯ

- สรุปที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายเฉลิมชาติ ระยั๊บ
๒. นายเนรมิต สืบแก้ว
๓. นายรัฐพงศ์ ช่างภู

เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครบทั้ง ๓ ท่านแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ คือต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอและกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน
สมาชิกสภา เขต ๒

- เสนอให้เสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (จำนวน ๓ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง รวม ๒๔ ชั่วโมง) และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. (จำนวน ๑ วัน วันละ ๔ ชั่วโมง รวม ๔ ชั่วโมง) รวมระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติทั้งสิ้น ๒๘ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวถนน โดยมีผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่

สำเนาถูกต้อง

๑. นายสันติ ศรีสุข
๒. นายรัฐพงศ์ ช่างภู

(นายชุมพล ทองระอา)

/นายจิรพงศ์...

- นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน สมาชิกสภา เขต ๒ - เสนอให้เสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (จำนวน ๓ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง รวม ๒๔ ชั่วโมง) และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (จำนวน ๑ วัน วันละ ๔ ชั่วโมง รวม ๔ ชั่วโมง) รวมระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติทั้งสิ้น ๒๘ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวถนน โดยมีผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่
๑. นายสันติ ศรีสุข
 ๒. นายรัฐพงศ์ ช่างภู
- นายวิจิต พิมกิ ประธานสภา - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
- มติที่ประชุม - หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สมาชิกได้เสนอมา
- นายวิจิต พิมกิ ประธานสภา - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- สรุปที่ประชุมมีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้
- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง
- วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง
- วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๔ ชั่วโมง
- รวมระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติทั้งสิ้น ๒๘ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวถนน
- นายชัยภัทร อภิชัยธนวิญ เลขาธิการสภา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุม คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการสภาท้องถิ่น ให้ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานและเลขาธิการจากคณะกรรมการ สภาท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวถนนครับ
- ที่ประชุม - รับทราบ
- นายวิจิต พิมกิ ประธานสภา - ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน และขอเชิญประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.
- เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนน
- นายวิจิต พิมกิ ประธานสภา - นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนน ได้ขอลาออกจากการ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนน ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีผลทำให้ขาดประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนน จึงมีรองประธานสภาเทศบาลตำบล หัวถนนได้ดำเนินการแทนประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนน เป็นประธานสภา เทศบาลตำบลหัวถนนในวันนี้ และเชิญเลขาธิการฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/นายชัยภัทร...

- นายชัยภัทร อภิชัยธนวัฏ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน หลังจากที่ประธานสภาลาออก มีผลบังคับ
ต้องให้มีการเลือกตั้งประธานสภาคนใหม่ภายใน ๑๕ วัน
- นายวิจิต พิมกิ - ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยถนน
ประธานสภาฯ
- นายรัฐพงศ์ ช่างภู - เสนอ นายนิกร นาทรัพย์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยถนน
สมาชิกสภา เขต ๒
- นายวิจิต พิมกิ - ขอให้สมาชิกสภามีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ
ผู้รับรอง - ผู้รับรองคนที่ ๑. นายสันติ ศรีสุข
๒. นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน
- นายวิจิต พิมกิ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ประธานสภาฯ - หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบให้ นายนิกร
นาทรัพย์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยถนน ตามที่สมาชิกได้เสนอมา
- มติที่ประชุม - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- นายวิจิต พิมกิ - มีสมาชิกท่านใดอภิปราย สอบถาม เสนอปัญหา หรือปรึกษาเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ
- นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน - ขอแสดงความยินดีกับนายนิกร นาทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่ได้รับ
สมาชิกสภา เขต ๒ คัดเลือกเป็นประธานสภา ทด.ห้วยถนน และขอฝาก ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่องสระว่ายน้ำ ทด.ห้วยถนน ที่รองปลัดและผอ.สาธารณสุขฯ จะดำเนินการล้าง
โครงสร้างหลังคาของสระว่ายน้ำ ทด.ห้วยถนน ในการทำความสะอาดนั้น จะดำเนินการ
อย่างไร
๒. ไฟทางสาธารณะ มีไฟชำรุดเสียหายหลายจุด เช่น บริเวณทางขึ้นวัดเขาดินญาณ
นิมิต (ฝั่งพญานาค)
- นายวิจิต พิมกิ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบข้อ
ซักถาม
ประธานสภาฯ
- นายชุมพล ทองระอา - เรื่องสระว่ายน้ำ ได้ปรึกษากับ นายสุธิพรรณ เมืองพงษา นักสันทนากการชำนาญการ
ผอ.สาธารณสุขฯ ในเรื่องของการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และจะ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากการศึกษา
แล้ว จะขอชะลอการล้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคาออกไปก่อน หากมีข้อมูล
เพิ่มเติมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- แจ้งเรื่องการไปศึกษาดูงานเรื่องสระว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี แต่จะต้องดูก่อนว่าจะไปได้วัน
ไหน เพราะระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ นี้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าจะลง

สำเนาถูกต้อง

(นายชุมพล ทองระอา)

/นายวิจิต...

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียลงท่อสาธารณะ (โรงงานผลิตพลาสติก ชานเหอจุ่นเออ อินเตอร์ จำกัด และ โรงงานไม้ อีโก้ ภูเก็ต จำกัด) แต่ยังไม่ได้อำนาจที่ชัดเจนว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่เท่าไรแน่ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกที

นายชัยภัทร อภิชัยธนวิทย์ - โดยให้เทศบาลดำเนินการตรวจสอบและลงพื้นที่ใช้ระบบไฟฟ้าทางด้านทางสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และจะกำชับพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้คอยสอดส่องเป็นระยะๆ ต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในตำบลหัวถนน

นายชัยศักดิ์ บุรมเจริญกิจ - เรื่องสรว่ายน้ำ เคยเสนอไปแล้วว่าให้มีตาข่ายดักนกและให้นั้นเรื่องความสะอาดนายก ทต.หัวถนน

ที่ประชุม - รับทราบ

นายวิจิต พิมกิ - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ การประชุมในวันนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระครบทุกวาระแล้ว

ประธานสภาฯ - ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กระผมนายวิจิต พิมกิ รองประธานสภาฯ ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหัวถนนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายชัยภัทร อภิชัยธนวิทย์)

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิจิต พิมกิ)

รองประธานสภาฯ

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิกร นาททรัพย์)

สมาชิกสภาฯ

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเฉลิมชาติ ระยั๊บ)

สมาชิกสภาฯ

สำเนาถูกต้อง



(นายชุมพล ทองระอา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

